Ing. UTA VERONEL
VERIFICATOR ATESTAT AUT. Seria B, Nr. 535/1992
Bucuresti, str. Domnita Ruxandra nr. 6, sector 2
Tel: 021.212 05 61; mobil 0745.111.029

NR. 423/ Data 12.08.2026

R E F E R A T

Privind verificarea de calitate pentru specialitatile constructii civile, industriale, agrozoo, cu structuri din beton, beton armat, zidarie, metal, lemn; constructii drumuri, CF, partea de tuneluri, cerinte: **A1, A2, A3, A4.3, B2.3, D2.3**

Denumire proiect – " REALIZAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE, AMENAJARE SI SCHIMBARE A DESTINATIEI DIN CRESA IN CENTRU DE ZI PENTRU COPII CU TULBURARI DE COMPORTAMENT LA IMOBILUL SITUAT IN STR. NERVA TRAIAN, NR.8, BL.M55, PARTER, PRECUM SI ORGANIZARE DE SANTIER"
PROIECT NR. 111/2026

FAZA: D.A.L.I.; **DTAC ; PTh;** DE; PTh+ DE

1. Date de identificare;
- proiectant general- **B.I.A BALASOIU ANDREEA- RALUCA**
- proiectant de specialitate –**ILU G.E.A.R.S S.R.L.**
- investitor/beneficiar- **DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI (D.G.A.S.P.C.) SECTOR 3**
- amplasament: **MUN. BUCURESTI, SECTOR 3, STR. NERVA TRAIAN, NR.8, BLOC M55, PARTER, AP 1-10 N.CAD. 214942-C1-U1**
- data prezentarii proiectului pentru verificare: **09.06.2025**

2. Caracteristicile principale ale proiectului.
Constructie existenta Parter.
Categoria de importanta C (normal) si clasa de importanta II
Se doreste schimbarea destinatiei si cu aceasta ocazie se fac o serie de interventii:
- schimbarea tamplariei exterioare (daca este cazul) si montarea unor sisteme de climatizare eficiente din punct de vedere energetic, pentru reducerea consumurilor si pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
- lucrari de desfiintari si refaceri pereti de compartimentari in vederea asigurarii fluxurilor si spatiilor necesare pentru buna desfasurare a activitatilor interioare;
- asigurarea conditiilor pe caile de evacuare cu pereti rezistenti la foc si schimbarea usilor/ gabaritelor de evacuare;
- interventii la peretii de compartimentare pentru realizarea golurilor si spatiilor functionale, fara a afecta stabilitatea si sigutanta constructiei;
- schimbare/modificare traseu instalatii interioare: local sanitare, termice, electrice;
- prevederea sistemelor de semnalizare si alarmare in caz de incendiu, daca se impune prin legislatia in vigoare;
- schimbarea finisajelor interioare.

La partea de rezistenta sunt taieri de pereti de zidarie pentru recompartimentari, remediere eventualelor fisuri si buiandrugi deasupra golurilor, fie din elemente prefabricate sau turnate pe loc.
Seismicitate: valoarea de varf a acceleratiei terenului este ag = 0,30g; si perioada de colt Tc= 1,6 sec.
Zapada este gz =200kf/mp; vantul qref. = 0,5kPa

3. Documentele ce se prezinta la verificare:
- memoriu tehnic; **Da**
- breviar de calcul;
- caiete de sarcini; **Da**
- program de urmarire a fazelor determinante; **Da**
- alte documente: expertiza tehnica
- **planse desenate – R01 – R02**

4. concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit.....exemplare
Investitor/ beneficiar

Am predat.....exemplare
Verificator atestat
Ing. Veronel UTA



ROMANIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJARII TERITO
DEPARTAMENTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

În baza Hotărîrii Guvernului Românie nr. 781 din 14.10.1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care verifică sau expertizează proiectarea și execuția construcțiilor în urma cererii nr. 244 din [illegible] și a verificărilor efectuate și consemnate în procesul verbal [illegible] din [illegible] se eliberează prezentul certificat 1992.

NR. 551 DIN 26.10.1992

SE ATESTĂ DOMNUL (~~DOAMNA~~)

UȚĂ I. VERONEL

NĂSCUT (A) ÎN ANUL 1941 LUNA IUNIE
ZIUA 23 ÎN LOCALITATEA OCNIȚA - DÎMBOVIȚA
DE PROFESIUNE ING. CONSTRUCTOR
DIN LOCALITATEA BUCUREȘTI STRADA FĂINARI
NR. 26 BLOC 50 SC. - ET. - AP. 12 JUDEȚUL SECT. 2

- PENTRU CALITATEA DE VERIFICATOR DE PROIECTE
- ÎN DOMENIILE CONSTR. CIVILE, INDUSTR., AGROZOO, CU STRUCTURI DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDĂRIE, METAL ȘI LEMN (A1; A2; A3).
  - CONSTR. TUNELURI (A4.3).-
- PENTRU URMĂTOARELE EXIGENȚE REZIST. ȘI STABILITATE LA SOLICITĂRI STATICE, DINAMICE ȘI SEISMICE (A1; A2; A3; A4.3); SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE (B2.3); SĂNĂTATEA OAMENILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (D2.3).-

SECRETAR DE STAT

Secretar comisie

Semnătura titularului

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DI. **UȚĂ I. VERONEL**

Cod numeric personal: 1410623400224

Profesia: ING. CONSTRUCTOR



ATESTAT

VERIFICATOR DE PROIECTE

În domeniile: Construcții civile, industriale, agricole, cu structuri din beton, beton armat, zidărie, metal și lemn (A1; A2; A3)**;** Construcții tuneluri (A4.3)

Pentru următoarele exigențe: Rezistență și stabilitate în solicitări statice, dinamice și seismice (A1; A2; A3; A4.3); siguranță în exploatare (B2.3)**;** sănătatea oamenilor și protecția mediului (D2.3)

Data emiterii: 20.10.1992

Director,
Anca GINAVAR

Șef birou,
Andreea UNGRUP

Valabilă de la:
06.10.2022

Până la:
06.10.2027

Semnătura titularului .....

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare expert tehnic/verificator de proiecte

Seria CA$_V$ Nr. V 535 / 20.10.1992