Numele şi prenumele verificatorului
Dr. ing. D u m i t r u E n a c h e
Autorizaţie nr. 07869
Tel/fax. **0314 27 88 56**, Mob. **0744 26 54 99**

Nr. 230 data: 27. 08. 2026
conform registrului de evidenţă

REFERAT
privind verificarea la cerinţa de calitate: **Toate**
a proiectului: **Realizarea lucrărilor de modernizare, amenajare şi schimbare a destinaţiei din creşă în centru de zi pentru copii cu tulburări de comportament la imobilul situat în str. Nerva Traian Nr. 8, BL. M55, Parter, precum şi organizare de şantier. 111/26. Instalatii sanitare Faza. PTH + DE,** ce face obiectul contractului (nr/an) –

1. Date de identificare

- proiectant general: **Bălăşoiu Andreea – Raluca – B.I.A. Cif: Ro 31032711**
- proiectant de specialitate: **Hes Engineering srl**
- investitor: **D.G.A.S.P.C. Sector 3**
- amplasament: **sector 3, Bucureşti**
- **str. Nerva Traian, Nr. 8, Bl. M55, Et. Parter, Ap 1-10, Nr. Cad. 214942-C1-U1**
- data prezentării proiectului pentru verificare: 27. 08. 2026

2. Caracteristicile principale ale proiectului şi ale construcţiei:

Sursa de alimentare cu apa a obiectivului este reteua de apa existenta in cladire. Alimentarea cu apă caldă menajeră a consumatorilor se va realiza printr-un sistem centralizat, asigurat de un boiler existent, integrat în sistemul incalzire amplasat în spaţiul tehnic. Distributia interioara de apa rece si calda va fi realizata din conduct PPR izolate. Pentru reducerea consumurilor de apa trebuie folosite baterii pentru lavoare care au un debit total maxim de apa de 6 litri/minut si rezervoarele WC-urilor care au un debit total maxim al jetului de apa de 6 litri si un debit mediu maxim al jetului de apa de 3,5 litri. Apele uzate menajere de la obiectele sanitare ale grupurilor sanitare precum si sifoanele de pardoseala vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera, vor fi dirijate catre coloanele de canalizare exisente in cladire si apoi evacuate prin curgere libera la reteaua de canalizare exterioara. In conformitate cu prevederile din «Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II a- Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013 cladirea nu necesita echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu interiori si cu hidranţi de incendiu exteriori.

3 . Documente ce se prezintă la verificare

Memoriul tehnice elaborat de proiectant în care se prezintă soluţia adoptată pentru respectarea cerinţei verificate si plansele desenate, breviarul de calcul, caietul de sarcini si programul de faze de terminante, conform borderoului semnat si stampilat o data cu documentatia.

4. Concluzii asupra verificării:

Proiectul corespunde cerinţelor de calitate impuse de legea 10/1995 şi normativelor în vigoare şi a fost ştampilat conform îndrumătorului .

Am primit 3 (trei) exemplare
Investitor/Proiectant

Am predat 3 (trei) exemplare
Verificator tehnic autorizat
Dr. Ing. D. Enache



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

CERTIFICAT DE ATESTARE
TEHNICO-PROFESIONALĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, referitoare la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii,

urmare cererii nr. 70307/15.02.2008 şi a documentelor din dosarul nr. 2352

în baza concluziilor Comisiei de examinare nr. 13-BUCUREŞTI consemnate în Procesul verbal nr. 5 / D.G.T.C. / 20.02.2008 se emite prezentul certificat.

Semnătura titularului

Data eliberării 15.04.2008

Seria B Nr. 07869

~~D-na~~ / Dl. ENACHE ST. DUMITRU

Cod numeric personal: 1501109400281

de profesie INGINER., cu domiciliul în localitatea BUCUREŞTI, str. TEIUL DOAMNEI, nr. 6, bl. 22, sc. A, et. B, ap. 32, ~~judeţul~~ / sectorul 2

SE ATESTĂ

PENTRU COMPETENŢA: VERIFICATOR DE PROIECTE

ÎN DOMENIILE: TOATE DOMENIILE

ÎN SPECIALITATEA: INSTALAŢII SANITARE (IS)

PRIVIND CERINŢELE ESENŢIALE: TOATE CONFORM LEGII NR. 10/1995

MINISTRU

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

LEGITIMAȚIE

Seria CA_V Nr. B 07869 / 15.04.2008

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Dl. **ENACHE ST. DUMITRU**

Cod numeric personal: 1501109400281

Profesia: INGINER



ATESTAT
VERIFICATOR DE PROIECTE

În domeniile: Toate domeniile
În specialitatea: Instalații sanitare (Is)
Privind cerințele esențiale: Toate conform Legii nr. 10/1995

Data emiterii: 15.04.2008

Director,
Anca CINAVAR

Șef birou
Andreea NICOP

Valabilă de la:
22.02.2023

Până la:
22.02.2028

Semnătura titularului .....

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare expert tehnic/verificator de proiecte

Seria CA_V Nr. B 07869 / 15.04.2008